

Katowice, dnia 08.03.2023 r.

NS.HKiŚ.9027.20.1.35.49.2023



**Millenium Sport Sp. z o.o.**  
**ul. Pijarska 1, 3**  
**40-750 Katowice**

*dot. Pływalni w Centrum Sportowym Bażantowo  
przy ul. Pijarskiej 1, 3  
w Katowicach*

### **DECYZJA**

#### **zbiorcza ocena roczna wody na pływalni dotycząca okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej pływalni w Centrum Sportowym Bażantowo przy ul. Pijarskiej 1, 3 w Katowicach, tj.:

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych,
- wyników badań wody pobranej na pływalni w dniu 08.08.2022 r. w ramach urzędowej kontroli jakości wody, ujętych w sprawozdaniach z badań numer:
  - OL-KŚ.9051.W.760.2022 dot. próbki nr 752/22 (badanie wody z niecki dużej),
  - OL-KŚ.9051.W.761.2022 dot. próbki nr 753/22 (badanie wody z cyrkulacji niecki dużej),
  - OL-KŚ.9051.W.762.2022 dot. próbki nr 754/22 (badanie wody z niecki jacuzzi 1),
  - OL-KŚ.9051.W.763.2022 dot. próbki nr 755/22 (badanie wody z niecki jacuzzi 2),
  - OL-KŚ.9051.W.764.2022 dot. próbki nr 756/22 (badanie wody z cyrkulacji niecki jacuzzi 1 oraz niecki jacuzzi 2),
  - OL-KŚ.9051.W.765.2022 dot. próbki nr 757/22 (badanie wody ciepłej z natrysku na pływalni),
  - DL.9052.5.7.2022.17 dot. próbek nr 769W/22, 770W/22, 771W/22, 772W/22, 773W/22 (badania w zakresie chloroformu i Σ THM-ów),
- wyników badań rekontrolnych wody ciepłej z natrysku na pływalni wykonanych przez zarządzającego w dniu 12.09.2022 r.,
- protokołu kontroli nr 869.1209.NS.HKiŚ.2022 z dnia 13.12.2022 r.

#### **stwierdza, że**

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. eksploatacja pływalni  
w Centrum Sportowym Bażantowo przy ul. Pijarskiej 1, 3 w Katowicach  
była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający  
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

#### **Uzasadnienie**

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej pływalni w Centrum Sportowym Bażantowo przy ul. Pijarskiej 1, 3 w Katowicach stwierdzono, że:

- w dniu 18.01.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdził przedłożony przez zarządzającego harmonogram badania jakości wody na pływalni na rok 2022,
- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badań były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,

- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał pomiary w zakresie parametrów: temperatura, pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i chloru związanego dla wody z niecki i cyrkulacji pływalni,
- badania jakości wody na pływalni prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 418), a próbki wody do badań były pobierane przez przedstawicieli laboratorium,
- w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
- na podstawie wyników badań wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 08.08.2022 r. oraz wyników badań rekontrolnych wykonanych przez zarządzającego w dniu 12.09.2022 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
- w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena nie występowały żadne utrzymujące się długotrwale przekroczenia parametrów wody na pływalni. Odnotowano pojedyncze przekroczenia w zakresie zawartości chloroformu w wodzie z niecki dużej oraz w wodzie z systemu cyrkulacji jacuzzi. Zarządzający pływalnią podejmował niezwłocznie skuteczne działania naprawcze w celu poprawy jakości wody.

Ww. pływalnia odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przy spełnieniu następujących warunków:

- utrzymywanie prawidłowych parametrów bakteriologicznych wody ciepłej w natryskach na pływalni w zakresie bakterii Legionella sp.,
- utrzymywanie chloroformu maksymalnie do 0,03 mg/l w wodzie w nieckach basenowych oraz w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemów cyrkulacji.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję - zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Decyzja ta powinna być również zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40- 127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Katowicach

*[Handwritten signature]*  
mgr Jolanta Kolanko

Otrzymują:

1. Adresat
2. 2x a/a